

Schallschutzanforderungen
Arztpraxis

**Anforderungen an die Luft- und Trittschalldämmung zwischen Räumen in
Krankenhäusern und Sanatorien gem. DIN 4109-1:2018-01 Tab. 5**

Bauteile	Anforderungen
	R _w dB
Decken	
Decken, einschließlich Decken unter Fluren	≥ 54
Decken unter Bädern und WCs ohne/mit Bodenentwässerung	≥ 54
Wände	
Wände zwischen	≥ 47
Krankenzimmern	
Fluren und Krankenzimmern	
Untersuchungs- bzw. Sprechzimmern	
Fluren und Untersuchungs- bzw. Sprechzimmern	
Krankenzimmern und Arbeits- und Pflegezimmern	
Wände zwischen Räumen mit Anforderungen an erhöhtes Ruhebedürfnis und besondere Vertraulichkeit (Diskretion)	≥ 52
Wände zwischen	≥ 42
Operations- bzw. Behandlungszimmern	
Fluren und Operations- bzw. Behandlungszimmern	
Türen	
Türen zwischen	≥ 37
Untersuchungs- bzw. Sprechzimmern	
Fluren und Untersuchungs- bzw. Sprechzimmern	
Türen zwischen Räumen mit Anforderungen an erhöhtes Ruhebedürfnis und besondere Vertraulichkeit (Diskretion)	≥ 37
Türen zwischen	≥ 32
Fluren und Krankenzimmern	
Operations- bzw. Behandlungszimmern	
Fluren und Operations- bzw. Behandlungszimmern	

Als öffentlich-rechtliche Mindestanforderungen an den baulichen Schallschutz in Arztpraxen und vergleichbare Einrichtungen sind die Anforderungswerte der DIN 4109 für "Krankenhäusern und Sanatorien" anzuwenden.